



G2. Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit		
Hersteller	BYD	
Type der Erzeugungseinheit	MINIES-P90B12-E-R2	
Bemessungswerte	Max. Wirkleistung $P_{E_{max}}$	8907W
Netzanschlussregel	Max. Scheinleistung S_{emax}	9000VA
Bemessungswerte	Bemessungsspannung	230V
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 08-2011 "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Die Erzeugungseinheiten erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsanschlussrichtlinie VDE-AR-N 4105.		
<p>Alle Anforderungen der VDE-AR-N 4105 werden voll erfüllt und wurden durch einen Test in BYD AUTO durch ein unabhängiges anerkanntes Zertifizierungsinstitut bestätigt.</p> <p>Die VDE-AR-N 4105 Konformität ist für den MINIES-P90B12-E-R2. Das Konformitätsnachweis darf nicht in Teilen verwendet werden.</p>		

BYD Auto Industry Company Limited
No. 3009, BYD Road, Pingshan, Shenzhen, 518118, P.R.China

Shenzhen, 29.11.2016


.....
Zhang Zifeng / Chief Engineer